

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан
УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ
РБ 450005 г. Уфа ул.8 марта,12/1, тел (факс) (347) 272-08-63 (oogpr@mchsrb.ru)
Аургазинский межрайонный ОНД и ПР
453480, Аургазинский район, с. Толбазы, ул. Парковая, 4
телефон доверия ГУ МЧС России по РБ (347) 233-99-99

Предписание № 135/ 1 /1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Директору муниципального образовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа им. Ж.Г. Киекбаева с. Саитбаба муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан Газизовой Р.А.

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы руководителя)

Аургазинский межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы УНДиПР ГУ МЧС России по РБ во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Архангельского, Аургазинского, Гафурийского и Кармаскалинского районов Республики Башкортостан по пожарному надзору Каримова Рустама Садаватовича

(наименование органа ГПН)

№ 135 от "30" 09 20 20 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч 00 мин. "12" 11 20 20 г. по 11 ч 00 мин. "12" 11 20 20 г. проведена плановая выездная проверка

заместителем Главного государственного инспектора Архангельского, Кармаскалинского, Гафурийского и Аургазинского районов по пожарному надзору Ардашировым Ильигом Хамитовичем в отношении объекта защиты муниципального образовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа им. Ж.Г. Киекбаева с. Саитбаба муниципального района Гафурийский район, Республики Башкортостан, расположенного по адресу: 453064, Республика Башкортостан, муниципальный район Гафурийский район, с. Саитбаба, ул. Вахитова, 31.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МОБУ СОШ имени Ж.Г. Киекбаева с. Саитбаба МР Гафурийский район РБ Газизовой Р.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт, абзац пункта и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о (подпись) выполнении (указывается только выполненное)
	2	3	4	5
Здание школы по адресу: РБ, Гафурийский район, с. Саитбаба, ул. Вахитова, 31				
1	Не осуществляется техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации	п. 61 Постановления Правительства Российской Федерации №390 «О противопожарном режиме».	01.08.2021	
2	Не осуществляется техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре	п. 61 Постановления Правительства Российской Федерации №390 «О противопожарном режиме».	01.08.2021	

3	В учебных классах установленные интерактивные доски (проектора и прочее электрические устройства) без проекта с видимыми повреждениями изоляции электропроводки	п. 42. Постановления правительства Российской Федерации №390 «О противопожарном режиме». <i>Запрещается:</i> а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.	01.08.2021	
4 ✓	В переходе спортзала на лестнице отсутствуют ограждения с перилами	п. 6.28 СНиП 21-01-97*, ч.2 ст.4 Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2021	
Отдельное здание школы на территории школы по адресу: РБ, Гафурийский район, с. Саитбаба, ул. Вахитова, 31				
5	Не осуществляется техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации	п. 61 Постановления Правительства Российской Федерации №390 «О противопожарном режиме».	01.08.2021	
6	Не осуществляется техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре	п. 61 Постановления Правительства Российской Федерации №390 «О противопожарном режиме».	01.08.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель Главного государственного инспектора
Архангельского, Аургазинского,
Гафурийского и Кармаскалинского районов Республики
Башкортостан по пожарному надзору
Ардаширов И.Х.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)
«12» ноября 2020 г.



Предписание для исполнения получил:

(подпись)
«12» ноября 2020 г.

Директор МОБУ СОПН имени Ж.А. Кнекбаева
с. Саитбаба Газизова Рамиля Аскатовна
(должность, фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576088

Владелец Газизова Рамиля Аскатовна

Действителен с 01.03.2021 по 01.03.2022